



Circolare Studenti n. 105

Oggetto: Prova di evacuazione - Criticità emerse in data 23/11 e correttivi - Nuova prova di evacuazione entro il 22/12/2023 - con allegato

Si comunica che, nonostante sia stata fornita e ribadita la necessaria opportuna informazione, in occasione della prova di evacuazione effettuata in data 23/11/2023 sono emerse alcune gravi criticità, rispetto alle quali si comunicano le seguenti raccomandazioni.

1. Il tempo complessivamente impiegato per evacuare l'intero edificio principale è stato di 6 minuti: una durata eccessiva.
2. I ritardi di cui al p. 1 sono stati causati principalmente dal fatto che non sono state rispettate le vie di fuga indicate sulle planimetrie presenti in ogni locale dell'edificio, e di conseguenza numerose Classi si sono attardate in prossimità di vie di fuga non corrispondenti a quelle delle proprie aule.
3. Inoltre, le Classi hanno percorso il tratto compreso tra la propria uscita e i punti di raccolta con eccessiva lentezza.
4. In alcuni casi non sono stati adeguatamente compilati, o non sono stati affatto redatti, i moduli di evacuazione. Si ricorda che essi sono contenuti in una cartellina posta all'interno di ogni locale, che è stata controllata preliminarmente dall'Ufficio Tecnico.
5. Si ricorda che le classi evacuate devono posizionarsi in prossimità dei punti di raccolta indicati sulle planimetrie, e specialmente non devono sostare vicino all'edificio.
6. Si ricorda la corretta individuazione degli studenti apri-fila e chiudi-fila.

Anche nel basso fabbricato l'evacuazione ha impiegato più tempo del necessario.

In conseguenza di ciò, poiché le prove sono una cosa seria e costituiscono uno strumento di promozione e diffusione della cultura della prevenzione, finalizzato ad abituare gli studenti e il personale a individuare situazioni pericolose, avere una corretta percezione del rischio e, durante un'emergenza, saper assumere comportamenti corretti, scongiurando situazioni di panico collettivo e riducendo al minimo le probabilità di accadimento di infortuni, la prova di evacuazione verrà ripetuta entro il 22/12/2023.

Si invitano pertanto il personale e gli studenti a controllare attentamente quali siano le vie di fuga indicate sulle planimetrie di ogni locale che di norma viene occupato nei diversi giorni e nei diversi orari, e a prelevare il modulo di rilevazione delle presenze dall'apposita cartellina non appena viene dato il segnale di emergenza.

Qualora di verificchino nuovamente criticità dovute alla mancata applicazione delle corrette procedure previste dall'estratto del Piano di emergenza previamente e più volte inviato al personale e agli studenti, che qui si allega nuovamente, la prova verrà ripetuta una volta al mese sino alla sua corretta e soddisfacente esecuzione.

Si ringrazia per la collaborazione.

Caluso, 27/11/2023

Il Dirigente Scolastico
Katia MILANO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993)